云浮市住房和城乡建设局

云建消验[2020]54号

建设工程消防验收意见书

云浮市西江新城华盛商业投资管理有限公司:

依据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》 《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂 行规定》等有关规定,我局对你单位申报的华盛·圆坊都荟花园 一期二标段17#-20#楼及地下室建设工程进行了消防验收。

本工程位于云浮市云城区西花岗。本工程地下室为地下 2 层,耐火等级为一级,地下二层建筑面积 29810.13 平方米,用作 I 地下汽车库(本期设计 856 辆)、风机房、发电机房、消防水池、消防水泵房等(本次验收范围 10828.92 平方米,车位 354 个、风机房 8 个、生活水泵房 1 个、消防泵房 1 个)。地下一层建筑面积 42966 平方米,用作 I 类地下汽车库(本期设计 1139 辆)、电表间、风机房、配电房等(本次验收范围 10458.55 平方米,车位 317 个,风机房 8 个、电表间 4 个、配电房 1 个、弱电机房 1 个)。地上 17#、18#楼成组布置,地上 32 层,高 97.98 米,基底面积 897.78 平方米,总建筑面积 29583.9 平方米,耐

火等级为一级,框架剪力墙结构,首层为入户大堂、架空层和住宅,二层及二层以上为住宅,屋面层为电梯机房和消防水箱 (18立方米,18#楼)。19#、20#楼成组布置,地上32层,高97.98米,基底面积897.78平方米,总建筑面积29583.9平方米,耐火等级为一级,框架剪力墙结构,首层为入户大堂、架空层和住宅,二层及二层以上为住宅,屋面层为电梯机房。该建筑设置有室内外消火栓给水系统、电气火灾监控系统、火灾自动报警系统、机械防排烟系统、自动喷水灭火系统,配电房设七氟丙烷气体灭火系统。

本工程建筑消防设施已经肇庆市兆安消防科技发展有限公司 检测合格,报告编号:粤消检(765743818E)[2020]第00102号。

按照国家工程建设消防技术标准和广东省云浮市公安消防局《建设工程消防设计审核意见书》(云公消审字[2017]第 0053号),根据申请材料及建设工程现场评定情况,结论如下:合格。



建设单位签收:

年 月 日

备注:本意见书一式两份,一份交建设单位,一份存档。