

# 云浮市住房和城乡建设局

云建消验〔2020〕56号

## 建设工程消防验收意见书

云浮市新达城市建设投资公司：

依据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定，我局对你单位申报的广东药科大学云浮校区项目(二期)南方中药资源中心、公共科技平台、孵化器、创新创业基地建设工程进行了消防验收。

本工程位于云浮市云安区都杨镇西江新城文华路以南，康盛东路以北，云信大道以西，云都大道以东。本次验收为南方中药资源中心、公共科技平台、孵化器、创新创业基地。地下1层，地上10层，高45.7米，占地面积5047平方米，总建筑面积47266平方米，框架结构，建筑耐火等级一级，为二类高层公共建筑，地下室为地下1层，建筑面积17060平方米，采用框架剪力墙结构，建筑耐火等级为一级。用作I类地下汽车库(设计停车数量419辆)、新风机房、排风机房、电梯厅、配电控制室等。首层为门厅、展览厅、厨房、变电所、商业用房等。

二至十层为会议室、科研/办公室、中药材标本库等，屋面层为电梯机房等，该建筑设置有室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、七氟丙烷气体灭火系统、电气火灾监控系统、机械防排烟系统等。

本工程建筑消防设施已经肇庆市兆安消防科技发展有限公司检测合格，报告编号：消检（765743818E）[2020]第 00012 号。

按照国家工程建设消防技术标准和广东省云浮市公安局《建设工程消防设计审核意见书》（云公消审字[2018]第 0075 号），根据申请材料及建设工程现场评定情况，结论如下：合格。



建设单位签收：

年 月 日

备注：本意见书一式两份，一份交建设单位，一份存档。