

云浮市交通运输局

云交基许〔2020〕17号

云浮市交通运输局关于云浮新港露天保税仓场地硬底化工程施工图设计的批复

云浮新港港务有限公司：

报来《关于云浮新港露天保税仓场地硬底化工程施工图设计的请示》（云港字〔2020〕48号）收悉。云浮新港露天保税仓场地硬底化改造工程经云浮市云安区发展和改革局备案（项目统一代码：2020-445303-48-03-045456）。项目由广东省航运规划设计院有限公司完成了施工图设计编制，你司组织了施工图专家评审，并根据专家评审意见对项目施工图设计进行了修编、完善。

该项目属企业投资交通建设项目，根据《广东省交通运输厅关于调整企业投资交通建设项目设计审批方式的通知》（粤交基〔2020〕294号），项目施工图设计实程序性审查，审查意见如下：

一、项目建设范围是在云浮新港外贸区内，属于云浮新港原有岸线和港区范围，符合云浮市港口总体规划。

二、原则同意项目总平面布置、堆场、供电照明、给排水、环保、施工图预算等的设计。项目建设的主要内容是对原堆场进行硬底化升级改造以及完善相应的供电、排水等辅助设施。堆场硬底化面积约10064m²，结构自上而下为：10cm厚C60砼预制联锁块面层+5cm厚中粗砂垫层+50cm厚6%水泥稳定碎石基层+20cm厚级配碎石底基层。

三、项目上报的施工图预算为593.61万元，原则同意上报的施工图预算，最终工程造价以竣工决算为准。

四、请你司按照《港口工程建设管理规定》、《中华人民共和国招标投标法》、《水运工程建设项目招标投标管理办法》等相关法律法规、标准规范进一步完善项目建设程序。工程建设期间，应严格按图施工，控制设计变更，加强工程质量和施工安全管理，落实各项农民工工资保障制度。



抄送：局港口管理科。