日期		
会签		
会签		
专业		

原有市政管线

道路

A：新建3层3列工作井1座

A-B：新建3层3列行车排管30米

B：新建3层3列工作井1座

X=2545616.551
Y=37615838.333

X=2545616.801
Y=37615833.717

X=2545618.144
Y=37615837.075

X=2545617.445
Y=37615845.457

X=2545615.458
Y=37615830.359

X=2545617.795
Y=37615841.266

X=2545615.000
Y=37615847.902

X=2545612.556
Y=37615850.347

X=2545612.838
Y=37615832.280

X=2545606.967
Y=37615852.443

X=2545601.689
Y=37615850.464

X=2545600.013
Y=37615848.476

X=2545595.540
Y=37615842.392

X=2545596.301
Y=37615842.424

新建蝶采园公用开关站

电房建筑尺寸19.4m*7.1m

请勿移动该红线

X=2545127.405

设计说明：

1、本工程新建3层3列行车排管共计30米；新建3层3列三通井1座，新建3层3列转角井1座,新建蝶采园公用开关站1座（电房建筑尺寸19.4m*7.1m）。

2、本工程绿化破复草皮约212平方米，修复道路30米，具体以实际实施为准。

广东顺德电力设计院有限公司						都杨新区配电房	工程	施工图阶段
批准	梁永全		校核	史勤防		改造后10kV线路路径示意图		
审核	杨华东		设计	陈戈				
	杨华东		制图	陈戈				
日期	2022年05月		比例				图号	PJF023PS-DY002-1-01